



2010000586E




检测  
CNAS L0690

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(№): 20111J01523



委托单位:

日本思凯奇株式会社

Entrusted by

样品名称:

隔热玻璃涂膜剂样板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type

### 国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials





# 国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

## 检验报告

(Test Report)



2010000586F

中心编号: 20111J01523

第 1 页 共 2 页

样品名称	隔热玻璃涂膜剂样板	检验类别	委托检验
委托单位	日本思凯奇株式会社	商 标	-----
生产单位	日本思凯奇株式会社	样品状态	试板
来样日期	2011 年 07 月 18 日	来样编号	-----
生产日期	-----	生产批号	-----
型号规格	(60*60) mm	样品数量	试板:3 块
检验依据	GB/T 2680 - 1994 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定		
检验项目	1.遮蔽系数    2.可见光透射比    3.紫外线透射比		
检验结论	*检验结果见第 2 页。*		
附注:	(此处空白)		

签发日期: 2011 年 08 月 03 日  
(检验专用章)



批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼    电话: 65728538    邮编: 100024



国家建筑材料测试中心  
(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告  
(Test Report)

中心编号: 20111J01523

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检验结果	检验依据
1.	遮蔽系数	0.69	GB/T 2680 - 1994
2.	可见光透射比	72.4%	
3.	紫外线透射比	0.13%	
(以下空白)			
备注: (此处空白)			

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024



# 说 明

## Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

*This test report is invalid without the seal.*

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

*This test report is invalid without the signatures of the related persons.*

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

*This test report is invalid if erased, altered or copied partially.*

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

*Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.*

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

*The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.*

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

*This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.*

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里 1 号

*No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.*

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel: (86-10) 51167679

Fax: (86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

